



Legendă:

- Detector auto-adresabil de fum optic cu izolator de buclă inclus
- Detector fum / Cod ECS - Număr buclă - Număr adresă
- Cablu de incendiu JEH(S)H E30/FE180 2x2x0,8
- Sirenă pentru interior
- Buton manual de incendiu

Ing. Alin Căbaș
Autorizație S.C. Expert Energy S.R.L.,
Nr. 5683 /22.03.2016
Eliberată de I.G.S.U. București

VERIFICATOR/EXPERT	SCHEMĂ	DIAGRAMA	VERINTĂ	REPERAT/ESPORTEZĂ NR. DATA
S.C. EXPERT ENERGY S.R.L. J32/1506/2008 Tel:0722.55.21.90 Loc.Voceard. Str. Principala, nr. 146,Jud. Sibiu		BENEFICIAR:	PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR	Proiect nr. 142/2016
Seș proiectat	Dipl. Ing. Albu Cosmin	ADRESA:	Jud. Sibiu, Com. Selimbar, str. M. Viteazii, nr. 164	
Proiectat	Ing. Alin Căbaș	TITLU PROIECT:	Construire corp nou de clădire cu destinație grădiniță, schimbare destinație din primărie în grădiniță	Faza: PT
Desenat	Ing. Alin Căbaș	SCARA 1:50	Plan Subsol Instalație Detecție și Semnalizare Incendiu	ID-01