



LEGENDA:

- Dispozitiv de amorsare montat pe catarg cu $h=4m, \Delta T=60\mu s$.
- Conductor de Cupru Stanat Rd 8mm pentru coborarile instalatiei de paratrasnet.
- Platbanda OIzn 40x4mm pentru priza de pamant pe contur.
- Tarus pentru priza de pamant 2 1/2" si 2,5m lungime
- Piesa de separatie montata aparent pe cladire la 0,4m (tablou electric) sau 2m (paratrasnet)

VERIFICATOR/EXPERT	SERIE	SIGNATURA	CHIBRITA	RETRAT/EXPERTIZA NR. DATA
S.C. EXPERT ENERGY S.R.L. J32/1506/2008 Tel:0722.55.21.90 Loc.Vecerd, Str. Principala, nr. 146, Jud. Sibiu				
Sef proiect	Dipl. Ing. Albu Cosmin			
Proiectat	Ing. Pop D. Adrian			
Desenat	Ing. Pop D. Adrian			
		BENEFICIAR:		PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR
		ADRESA:		Jud. Sibiu, Com. Selimbăr, str. M. Viteazului, nr. 164
		TITLU PROIECT:		Construire corp nou de cladire cu destinație grădiniță, schimbare destinație din primărie în grădiniță
		SCARA		Plan Paratrâznet și Priză de Pământ
		1:50		Instalații Electrice
				IE-04