







Legendă:

-  Detector auto-adresabil de fum optic cu izolator de buclă inclus
-  Detector auto-adresabil de fum optic cu izolator de buclă inclus, montat în tavanul fals
-  Detector fum / Cod ECS - Număr buclă - Număr adresă
-  Cablu de incendiu JEH(St)H E30/FE180 2x2x0,8
-  Sirenă pentru interior
-  Buton manual de incendiu

Ing. Alin Căbaș
Autorizație S.C. Expert Energy S.R.L.,
Nr. 5683 /22.03.2016
Eliberată de I.G.S.U. București

VERIFICATOR/EXPERT	SCURT	DIAGRAMA	VERIFICA	REPERAT/ESPRIȚAN NR. ÎNCA
S.C. EXPERT ENERGY S.R.L. J32/1506/2008 Tel:0722.55.21.90 Loc.Vecerd. Str. Principala, nr. 146,Jud. Sibiu	BENEFICIAR:	ADRESA:	TITLU PROIECT:	PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR Jud. Sibiu, Com. Selimbăr, str. M. Viteazii, nr. 164 Construire corp nou de clădire cu destinație grădiniță, schimbare destinație din primărie în grădiniță Plan Etaj Instalație Detecție și Semnalizare Incendiu
Sef proiect	Dipl. Ing. Albu Cosmin		SCARA 1:50	Faza: PT
Proiectat	Ing. Alin Căbaș			
Desenat	Ing. Alin Căbaș			