



LEGENDA:



- cablu JB-H(S)H Bd 2x2x0,8 mmmp montat aparent pe ighebul metalic
- detector auto-adresabil de fum optic, cu izolator de buclă inclus
- detector auto-adresabil de fum optic, cu izolator de buclă inclus, montat în plafonul fals
- sirena auto-adresabil pentru interior, cu semnal opto-acustic cu flash luminos, cu izolator de buclă inclus, 101 dB/1 m
- declansator adresabil manual de semnalizare incendiu inclusiv geam de protecție împotriva apăsării accidentale, cu LED indicare stare

VERIFICATOR/ EXPERT				
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMANTURA	GERINTA	
S.C. EXPERT ENERGY S.R.L.				PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR
J32/1506/2008				
Tel:0722.55.21.90				Jud. Sibiu, Com. Selimbar, str. M. Viteazu, nr. 164
Loc. Vecerd, Str. Principala, nr. 146, Jud. Sibiu				
Sef proiect	Dipl. Ing. Albu Cosmin	TITLU PROIECT:		Construire corp nou de clădire cu destinație grădiniță, schimbare destinație din primărie în grădiniță
Proiectat	Ing. Alin Căbaș			
Desenat	Ing. Alin Căbaș	SCARA -		Schema bloc Instalație Detecție și Semnalizare Incendiu
				ID-04

Ing. Alin Căbaș
Autorizație S.C. Expert Energy S.R.L.,
Nr. 5683 /22.03.2016
Eliberată de I.G.S.U. București